

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**
ул. Студенческая, 5 А, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@ugramail.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**
ул. Студенческая, 5 А, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО Г. НИЖНЕВАРТОВСКУ)**
ул. Интернациональная, 61 «а», г. Нижневартовск, 628624, тел./факс 468-301, E-mail: ogpn-nv@mail.ru

Предписание № 11/1/1
**об устранении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города
Нижневартовска детский сад №25 «Семицветик»
в лице заведующего В.И. Вечипольской**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нижневартовску) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, от «25» января 2021 года № 11, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 12 февраля 2021, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 19 февраля 2021 года и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 20 февраля 2021 года проведена плановая выездная проверка инженером ОНДиПР (по городу Нижневартовску) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, капитаном внутренней службы Сысуевым Артемом Сергеевичем, объекта защиты – детского сада, расположенного по адресу: город Нижневартовск, улица Интернациональная, д.9 А,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ города Нижневартовска ДС №25 «Семицветик» В.И. Вечипольской, заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе МАДОУ города Нижневартовска ДС №25 «Семицветик» М.В. Кун

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующее нарушение требований пожарной безопасности, выявленное в ходе проверки:

№ Преподписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено проведение повторной обработки конструкций кровли объекта защиты или обоснований расчетно-	п. 13 ППР в РФ	01.07.2021 года	

